

## ゼネラルヒートポンプ工業製品

# 納入実績表

平成21年11月現在

ゼネラルヒートポンプ工業株式会社

---

納入実績表

納入年月	用途	件名	電力地区	納入場所	水・排湯・地中熱原機種	空気熱源・空水冷機種	氷蓄熱機種	台数	総容量	冷暖房	給湯	床暖房	高温型	氷蓄熱	プール	浴場	排湯熱	井水	地中熱	二次冷媒	その他	
84/10	ホテル	プランタン	中部	静岡県清水市	30T, 20×2			3	70	○	○							○				
84/10	ホテル	アーバンナイト	中部	名古屋市中区	30BT, 10BT	30AT, 20AT		4	90	○	○							○				
84/10	浴場・温泉	金子湯	関東	東京都足立区		20AT, 8AT, 30A		3	58		○					○						
85/02	ホテル	国際観光春日井ロイヤル	中部	春日井市草野	30BT	30AT, 20AT		3	80	○	○							○				
85/03	温水プール	長崎ショウヤスイミング	北海道	長崎市三芳町	20×2, 15×2			4	70	○	○				○			○				
85/03	浴場・温泉	金沢ラドンサウナ	関東	東京都千代田区		20AT, 10AT, 20A		3	50		○					○						
85/03	浴場・温泉	柳湯	関東	東京都北区		30AT, 15AT		2	45		○					○						
85/03	浴場・温泉	一平湯	関東	東京都足立区		30AT×2, 10A		3	50		○					○						
85/06	浴場・温泉	新勢湯	関西	大阪市西区九条		20AT, 20A, 15A		3	65	○	○					○						
85/08	ホテル	エーグ海	中部	岐阜県鳥羽市	30×2, 30BT			3	90	○	○							○				
85/10	ホテル	ホテル	外国	ソウル市	30			1	30	○	○							○				
85/10	住宅・マンション	山本宅	関東	八王子市堀ノ内		5AT		1	5	○	○											
85/10	住宅・マンション	雀宅	外国	ソウル市	10			1	10	○	○							○				
85/11	浴場・温泉	万寿湯	関西	京都市伏見区	10			1	10		○					○		○				
85/11	浴場・温泉	サウナ トーホー	関東	神奈川県横須賀市		20AT		1	20	○						○						
86/01	病院	志村橋病院	関東	東京都板橋区		20AT		1	20	○	○											
86/02	浴場・温泉	玉泉湯	関東	東京都中板橋区		15AT×2, 15A		3	45	○	○					○						
86/03	ホテル	ホテル 陣	中部	静岡県浜松市	30BT	20AT, 20A		3	70	○	○							○				
86/03	温水プール	スイミングプールパシフィック	中部	豊橋市上野区	20T×2, 15T			3	55	○	○				○			○				
86/03	温水プール	ユースイミングスクール	関東	埼玉県浦和市		30AT, 20AT, 15AT		4	65	○	○				○							

納入実績表

納入年月	用途	件名	電力地区	納入場所	水・排湯・地中熱原機種	空気熱源・空水冷機種	氷蓄熱機種	台数	総容量	冷暖房	給湯	床暖房	高温型	氷蓄熱	プール	浴場	排湯熱	井水	地中熱	二次冷媒	その他	
86/03	浴場・温泉	桜湯	関東	東京都東村山		20AT×2			40	○	○					○						
86/03	浴場・温泉	平和ビル(浴場)	関東	東京都豊島区	30BT	30AT, 20AT, 15AT		4	75	○	○					○		○				
86/04	ホテル	ホテル リバティ	中部	名古屋市緑区	30BT	20AT, 20A		3	70	○	○							○				
86/06	浴場・温泉	加賀ビル	関東	東京都北区王子	30BT	15A		2	45	○	○					○		○				
86/07	浴場・温泉	大和温泉	中部	門真市野里町		10AT, 20A		1	30		○					○						
86/08	ホテル	ホテル サントロペス	中部	知多郡知多	20BT×2	20A×2, 20AT		5	100	○	○							○				
86/08	温水プール	アメリカンレゾナンス	東北	新潟市女池	30T, 10T×6, 8			8	98	○	○				○			○				
86/08	工場	三重プラント	中部	三重県四日市市		10A		1	10		○											
86/08	浴場・温泉	河口湖健康センター	中部	富士吉田市	30BT×4			4	120	○	○					○		○				
86/08	浴場・温泉	平和温泉	中部	名古屋市名駅	20T, 10			2	30		○					○		○				
86/09	浴場・温泉	清滝温泉	関西	大阪市生野町		15A×2, 20AT		5	90	○	○					○						
86/10	ホテル	ホテル シヤトレース	中部	静岡県静岡市	20T, 20, 30B	20A		3	70	○	○							○				
86/12	ホテル	ホニーボックス四日市	中部	三重県四日市市	30T, 15T, 30B×2			4	105	○	○							○				
87/01	ホテル	ホニーボックス一宮	中部	愛知県一宮市	30B×2	20BT×4		6	140	○	○							○				
87/03	浴場・温泉	横山ビル	関東	神奈川県川崎市		20AT×2, 10AT		3	50	○	○					○						
87/06	ゴルフ場	三島スプリングカントリー	関東	静岡県三島市		20AT×3, 20A		4	80	○	○					○						
87/07	浴場・温泉	平井辰巳湯	関東	東京都江戸川区		20AT×1, 10AT		2	30	○	○					○						
87/09	温水プール	エンゼルスイミング	中部	愛知県豊橋市		20AT×3		3	60	○	○	○			○							
87/09	浴場・温泉	沢の湯	関東	東京都板橋区	30BT	15AT×1, 10AT		3	55	○	○					○		○				
87/12	ホテル	中電 弁天荘	中部	静岡県浜名湖		30ATB, 15ATB		2	45	○	○											

納入実績表

納入年月	用途	件名	電力地区	納入場所	水・排湯・地中熱原機種	空気熱源・空水冷機種	氷蓄熱機種	台数	総容量	冷暖房	給湯	床暖房	高温型	氷蓄熱	プール	浴場	排湯熱	井水	地中熱	二次冷媒	その他	
87/12	住宅・マンション	三好宅	関西	兵庫県宝塚市		10AT		1	10	○	○											
88/02	温水プール	グラントパシフィック	中部	愛知県豊橋市	20WT×3, 10WT			4	70	○	○	○			○			○				
88/02	浴場・温泉	春日温泉	中部	三重県松坂市		15AT, 10A		2	25		○					○						
88/03	住宅・マンション	野沢宅	中部	愛知県豊橋市		5AT		1	5	○	○											
88/03	浴場・温泉	宮下湯	関東	東京都豊島区巢鴨	20BT	15AT, 10A		3	45	○	○					○		○				
88/05	ホテル	ホテル けごん	関東	東京都墨田区江東		20AT×3		3	60	○	○											
88/07	温水プール	エンゼルススイミング	中部	豊橋市小池町		20AT×3, 15AT, 10AT		5	85	○	○	○			○							
88/10	ビル・事務所	東海電気工事	中部	愛知県大道町			TZ-15BAT	1	15	○	○			○								
88/10	寮・保養所	中部電力湯の山荘	中部	三重県湯の山		20AT		1	20	○	○					○						
89/01	浴場・温泉	鳳健康センター	関西	堺市鳳町東町		20AT×3, 10AT		4	70	○	○					○						
89/02	浴場・温泉	武蔵小杉「玉の湯」	関東	神奈川県川崎市		20AT, 15AT		2	35	○	○					○						
89/04	温水プール	スポーツクラブ 緑	中部	名古屋市緑区		20AT×3, 10AT		4	70	○	○	○			○							
89/09	ビル・事務所	寒冷地潜熱ヒートポンプ (中電共同開発)	中部	高山市		10ATX		1	10													共研
89/10	ビル・事務所	中電下水排熱回収ヒートポンプ (トエネック共同開発)	中部	愛知県日進市	20BTX			1	20													共研
89/11	住宅・マンション	長者丸PC	関東	東京都渋谷区		10ATU		1	10	○	○											
90/01	温水プール	ニッショーアルダー	関西	大阪市南茨木		40AT×2, 30AT×2		4	140	○	○				○							
90/02	温水プール	知立スイミングプール	中部	愛知県知立市	20WTX×3			3	60	○	○	○			○			○				
90/02	寮・保養所	佐竹第一ビル東電寮	関東	東京都板橋区		10AT		1	10		○					○						
90/02	寮・保養所	川辺ビル東電寮	関東	東京都板橋区		10AT		1	10		○					○						
90/02	寮・保養所	佐竹第二ビル東電寮	関東	東京都板橋区		10AT		1	10		○					○						

納入実績表

納入年月	用途	件名	電力地区	納入場所	水・排湯・地中熱原機種	空気熱源・空水冷機種	氷蓄熱機種	台数	総容量	冷暖房	給湯	床暖房	高温型	氷蓄熱	プール	浴場	排湯熱	井水	地中熱	二次冷媒	その他	
90/05	温水プール	八尾スイミングプール	関西	大阪市八尾市		20AT×3, 30AT		4	90	○	○				○							
90/05	温水プール	YKスポーツランド	関東	神奈川県鶴見市	30BT	200AT		7	230	○	○				○			○				
90/06	ビル・事務所	トーエネック別館	中部	名古屋市港区			60BAT,40BAT	2	100	○	○			◎								
90/06	ホテル	上野ホテル	関東	東京都上野		20AT		1	20		○											
90/07	寮・保養所	岡常ビル東電寮	関東	千葉県市川市		20AT		1	20	○	○					○						
90/08	温水プール	浜松ダンカンプラザ	中部	浜松市竜禅寺		15AT×2		2	30	○	○				○							
90/08	浴場・温泉	サウナプリンス	関東	東京都台東区		30A×3		2	60		○					○						
90/09	ホテル	巣鴨シティホテル	関東	東京都巣鴨	20BT×1	20AT×2		3	60	○								○				
90/09	寮・保養所	田中ビル電熱寮	関東	東京都板橋区		20AT		1	20	○	○					○						
90/11	寮・保養所	浅間町ビル東電寮	関東	埼玉県大宮市		20AT		1	20	○	○					○						
90/12	温水プール	佐竹大山ビル	関東	東京都板橋区		30ATD×3		3	90	○	○				○							
91/01	温水プール	日産アプリーテ星ヶ丘	中部	名古屋市千種区		100AT, 80AT		2	180	○	○				○							
91/01	寮・保養所	佐竹ビル東電設計寮	関東	東京都板橋区		20ATD		1	20	○	○					○						
91/01	寮・保養所	石井ビル東電寮	関東	東京都江戸川区		20ATD		1	20	○	○					○						
91/02	ビル・事務所	トーエネック教育技術センター	中部	名古屋市南区		20AT, 20A	60BA,40BA	4	140	○	○			○								
91/03	ホテル	ホテル コスモイン	中部	名古屋市緑区		20A		1	20	○	○											
91/03	下水道	露橋下水処理場 (下水排熱回収)	中部	名古屋市中川区	10BTX			1	10													下水
91/06	温水プール	スポーツボックス田原	中部	滯美郡田原町		80AT		4	80	○	○	○			○							
91/06	福祉・ディサービス	上飯田在宅支援SS	関東	横浜市泉区		20AT		1	20	○	○					○						
91/06	寮・保養所	関東自動車研修施設	関東	神奈川県横須賀市		30AT		1	30	○	○					○						

納入実績表

納入年月	用途	件名	電力地区	納入場所	水・排湯・地中熱原機種	空気熱源・空水冷機種	氷蓄熱機種	台数	総容量	冷暖房	給湯	床暖房	高温型	氷蓄熱	プール	浴場	排湯熱	井水	地中熱	二次冷媒	その他	
92/01	温水プール	尾張ショッピングセンター	中部	尾張市東大道		20ATD×4		4	80	○	○				○							
92/03	温水プール	名古屋スイミング	中部	名古屋市南区汐田		20ATD×2, 40ATD×2		4	120	○	○	○			○							
92/03	下水道	宝神下水処理場 (排水余熱利用計測)	中部	名古屋市南区宝神																		下水
92/03	寮・保養所	中部電力加納寮	中部	岐阜県清本町		20AD		1	20		○					○						
92/05	ホテル	立川ソシアルビル	関東	東京都立川区曙町		20ATD, 30ATD		2	50	○	○											
92/07	ビル・事務所	中津川市健康福祉会館	中部	中津川市かやの木		60A	90BA	2	150	○				○		○						
92/07	住宅・マンション	東高長者丸	関東	東京都港区白金台		15ATU×17, 10×7		24	325	○	○											
92/09	ビル・事務所	緑成会整育園	関東	東京都小平市		40A		1	40		○					○						
92/09	特養・老健	日進アミスタ	中部	愛知県日進市		30AT, 40AT		2	70	○	○					○						
92/09	寮・保養所	中部電力川辺独身寮	中部	岐阜県清本町		20AD		1	20		○					○						
92/11	ビル・事務所	多治見市産業会館	中部	愛知県多治見市		30A×4		4	120	○												
93/01	温水プール	南山大学学園プール棟	中部	愛知県亀首町		30ATD×4		4	120	○	○	○			○							
93/02	ビル・事務所	名古屋市名城下水場	中部	名古屋市	60BX			1	60	○												下水
93/02	ビル・事務所	知立市地域福祉センター	中部	愛知県知立市		40AT, 50AT		2	90	○	○					○						
93/02	温水プール	山本学園プール棟	中部	愛知県知立市		50ATD		1	50	○	○				○							
93/04	ゴルフ場	中京ゴルフ倶楽部	中部	愛知県豊田市	80BAT	80AT×2, 40AT		3	280	○	○					○						
93/05	寮・保養所	三沢東電寮	関東	東京都世田谷区		20AT		1	20		○					○						
93/05	寮・保養所	東電工業寮	関東	神奈川県三浦市		30AT		1	30	○	○					○						
93/09	寮・保養所	中電豊田寮	中部	愛知県豊田市		30AT		1	30	○	○					○						
93/10	寮・保養所	中電人開第四宿泊棟	中部	愛知県日進市		50AT×2, 50A		3	150	○	○					○						

納入実績表

納入年月	用途	件名	電力地区	納入場所	水・排湯・地中熱原機種	空気熱源・空水冷機種	氷蓄熱機種	台数	総容量	冷暖房	給湯	床暖房	高温型	氷蓄熱	プール	浴場	排湯熱	井水	地中熱	二次冷媒	その他	
93/11	浴場・温泉	セントピアあらわ	北陸	福井県芦原町	40WT, 20WT	40AT		3	100	○	○					○	○					排湯
93/11	寮・保養所	東電西小泉ビル	関東	東京都練馬区		20AT		1	20	○	○					○						
93/12	ビル・事務所	トエネック教育センター体育館	中部	名古屋市南区滝春		60AT, 80A, 15A		3	155	○	○											
93/12	寮・保養所	久我山鳥越ビル(東電)	関東	東京都杉並区		30AT		1	30	○	○					○						
94/01	特養・老健	特老 緑生苑	中部	名古屋市緑区		50AT	20BA	2	70	○	○	○		○		○						
94/03	住宅・マンション	南麻布八代邸	関東	東京都港区		10ATU		1	10	○	○											
94/04	浴場・温泉	桜湯	関東	東京都世田谷区		40AT, 30A		2	70	○	○					○						
94/06	温水プール	清洲町勤労福祉会館	中部	愛知県清洲町		160A, 190AT, 210AT		3	560	○	○	○			○							
94/07	福祉・ディサービス	墨俣町多目的施設	中部	岐阜県墨俣町		50AT, 60A		2	110	○	○	○				○						
94/07	福祉・ディサービス	中電蛭ヶ野増健施設	中部	岐阜県蛭ヶ野		60XT×2		2	120	○	○					○						
94/08	下水道	岳南排水路組合	関東	静岡県富士市	20BX			1	20	○												下水
94/09	ホテル	三方町立国民宿舎	北陸	福井県三方町		50AT×3		3	150	○	○											
94/09	特養・老健	世田谷区立老人ホーム	関東	東京都世田谷区		60AT×3, 60A×2		5	300	○	○					○						
94/12	福祉・ディサービス	蒲郡大塚デイサービス	中部	愛知県蒲郡市		40AT		1	40	○	○					○						
95/02	ビル・事務所	浜岡町原子力館	中部	静岡県浜岡町		40A	20BA	2	60	○				○								
95/03	浴場・温泉	自然ふれ合いセンター	中部	岐阜県小坂町		40AX		1	40		○					○						
95/04	福祉・ディサービス	中電人材開発厚生棟	中部	愛知県日進市		60AT, 60A		2	120	○	○					○						
95/06	温水プール	大治町スポーツセンター	中部	愛知県大治町		100AT, 80AT		2	180	○	○	○			○							
95/06	温水プール	飛島村健康福祉センター	中部	愛知県飛島村		90AT×4		4	360	○	○	○			○							
95/06	特養・老健	藤見苑	中部	名古屋市千種区		60AT	20BAT	2	80	○	○	○		○		○						

納入実績表

納入年月	用途	件名	電力地区	納入場所	水・排湯・地中熱原機種	空気熱源・空水冷機種	氷蓄熱機種	台数	総容量	冷暖房	給湯	床暖房	高温型	氷蓄熱	プール	浴場	排湯熱	井水	地中熱	二次冷媒	その他	
95/11	特養・老健	白泉会サンシャイン美濃	中部	岐阜市加茂郡白川		60AT×2		2	120	○	○	○				○						
95/11	福祉・ディサービス	西尾市総合福祉会館	中部	愛知県西尾市			70BAT, 70BA×2	3	210	○	○			◎		○						
95/11	福祉・ディサービス	南知多老人福祉会館	中部	知多郡南知多町		30AT		1	30	○	○					○						
96/01	温水プール	キリスト教会教育センター1	中部	名古屋市		30A		1	30		○	○			○							
96/01	温水プール	祖父江町温水プール	中部	愛知県祖父江町		160AT		1	160	○	○	○			○							
96/01	庁舎	佐久間町庁舎	中部	静岡県佐久間町			90BA×2	2	180	○				◎								
96/01	特養・老健	芳川ノ里	中部	静岡県浜松市		60AT	30BA	2	90	○	○	○		○		○						
96/02	特養・老健	三好町老人ホーム	中部	愛知県三好町		60AT	60BA	2	120	○	○	○		○		○						
96/03	ゴルフ場	三木ノ里カントリー	中部	静岡県浜松市		160AT		1	160	○	○					○						
96/03	ビル・事務所	中部電力 多治見営業 (中電共同開発)	中部	岐阜県多治見市			ハイブリットソーラー3AT	1	3													共研
96/03	福祉・ディサービス	キリスト教会コミュニティセンター2	中部	名古屋市		30A, 10BA		1	40	○	○											
96/06	福祉・ディサービス	坂祝町総合福祉会館	中部	愛知県坂祝町		50AT		1	50	○	○					○						
96/06	福祉・ディサービス	半田商工会議所	中部	愛知県半田市			20BT	1	20	○				○								
96/09	図書館・美術館	多治見市学習センター	中部	岐阜県多治見市			100BT	1	40	○				◎								
96/09	病院	済生会富山病院	北陸	富山県富山市			60BAT	1	60	○	○			○		○						
96/12	ビル・事務所	中電人材開発センター	中部	愛知県日進市		50AT		1	50	○												
96/12	図書館・美術館	細見美術館	関西	京都	排熱回収型	30A, 30A		2	60	○												
96/12	特養・老健	特別養護老人ホーム 度会	中部	三重県度会郡			80BA(G)	1	80	○		○		○		○						
96/12	特養・老健	老人ホーム武豊福寿園	中部	愛知県知多郡		130AT	90BAT	2	220	○	○	○		◎		○						
96/12	寮・保養所	東電中村独身寮	関東	東京都練馬区		40AT		1	40	○	○					○						

納入実績表

納入年月	用途	件名	電力地区	納入場所	水・排湯・地中熱原機種	空気熱源・空水冷機種	氷蓄熱機種	台数	総容量	冷暖房	給湯	床暖房	高温型	氷蓄熱	プール	浴場	排湯熱	井水	地中熱	二次冷媒	その他	
97/01	ホテル	ホテル トラスティ名古屋	中部	名古屋市		90AT×2	40BA	3	220	○	○			○								
97/01	温水プール	川越火力発電温水プール	中部	三重県三重郡	70WT			1	70		○	○			○							海水
97/01	下水道	名城下水処理場	中部	名古屋市	30BX			1	30	○												下水
97/01	特養・老健	なごやかハウス三条	中部	名古屋市		80AT	70BA	2	150	○	○	○		◎		○						
97/01	福祉・デイサービス	神戸町デイサービスセンター	中部	岐阜県神戸町		60AT	20BA	2	80	○	○	○		○		○						
97/03	温水プール	焼津温水プール	中部	静岡県焼津市		70ATD, 130AT		2	200	○	○	○			○							
97/03	福祉・デイサービス	佐屋町デイサービス	中部	愛知県佐屋町	(温泉熱源設備)							○				○		○				
97/03	浴場・温泉	相良町温泉利用施設	中部	静岡県相良町		40A		1	80		○					○						
97/06	特養・老健	特老 白鶴荘	中部	岐阜県養老郡		40AT, 80AT	50BA	3	170	○	○	○		○		○						
97/08	特養・老健	ヨナハ老人保健施設	中部	三重県桑名市		80AT	40BA	2	120	○	○	○		○		○						
97/09	ゴルフ場	三河カントリークラブ	中部	愛知県豊川市		120A	60BA	2	180	○	○		○	○		○						
97/10	ホテル	コスモイン	中部	名古屋市	30W			1	30		○											○
97/10	浴場・温泉	キャッスル(パチンコ附スーパ銭湯)	中部	名古屋市		200A	150BA	2	350	○	○			◎		○						
97/12	温水プール	浜岡町温水プール	中部	静岡県浜岡町		120, 135, 150A		3	305	○	○	○			○							
97/12	温水プール	豊川高校プール	中部	愛知県豊川市		75×2, 60AT		3	210	○	○	○			○							
97/12	特養・老健	ケアハウス キヌウラ	中部	愛知県半田市		60AT	40BA	2	100	○	○	○		◎		○						
98/02	下水道	掘留下水処理場	中部	名古屋市	100WT			1	100	○												下水
98/02	特養・老健	正邦苑	中部	三重県伊勢市		60AT, 30A	30BA	3	120	○	○		○	○		○						
98/04	ゴルフ場	御嵩花トピアゴルフクラブ	中部	岐阜県御嵩町		60AT, 60ATH	80BAT	3	200	○	○		○	○		○						
98/05	温水プール	養老町民プール	中部	岐阜県養老町		60AT×5		5	300	○	○	○			○							

納入実績表

納入年月	用途	件名	電力地区	納入場所	水・排湯・地中熱原機種	空気熱源・空水冷機種	氷蓄熱機種	台数	総容量	冷暖房	給湯	床暖房	高温型	氷蓄熱	プール	浴場	排湯熱	井水	地中熱	二次冷媒	その他	
98/05	下水道	伝馬町下水処理場	中部	名古屋市	90, 60, 40WT			3	190	○	○		○									下水
98/07	研究	エコアイスの低騒音化に関する開発研究	中部	名古屋市		10A,15A,30A		3	55	○	○			○								共研
98/08	庁舎	音羽町自治センター	中部	愛知県音羽町		60AT	120BA×2	3	300	○				○								
98/09	庁舎	先端科学技術体験センター	中部	岐阜県瑞浪市		40A	100BA	2	140	○				○								
98/09	庁舎	三重県環境衛生研究所	中部	三重県四日市市			BA105×2	2	210	○				◎								
98/09	福祉・ディサービス	七宗町福祉センター	中部	岐阜県七宗町		40AT	30BA	2	70	○	○	○		○		○						
98/10	研究	氷蓄熱式プロパンチラーシステムの調査	中部	名古屋市			5A	1	5	○				○								共研
98/10	研究	冷媒液ポンプ利用氷蓄熱式空調システムの調査	中部	名古屋市																	○	共研
98/10	図書館・美術館	愛知大学	中部	愛知県豊橋市			30BAT	1	30	○				○								
98/10	病院	北津島病院 一期工事	中部	愛知県平和町		45AT, 60AT	75BA	3	180	○	○			○		○						
98/11	図書館・美術館	豊川中央図書館	中部	愛知県豊川市			150BA, 45BAT	2	195	○		○		◎								
98/12	ゴルフ場	京ヶ野ゴルフ場	中部	三重県北勢町		45AT, 45ATH	45BA	3	125	○	○		○	○		○						
98/12	病院	津島市民病院 第一期	中部	愛知県津島市			105BAT,105×2, 60BA	4	375	○	○			◎		○						
99/01	庁舎	埼玉県環境科学国際センター	関東	埼玉県		100AT		1	100	○												
99/04	下水道	柴田下水処理場	中部	名古屋市南区	120WT			2	120	○												下水
99/04	浴場・温泉	福の湯	関東	東京都豊島区		20A		1	20		○					○						
99/06	研究	氷蓄熱式プロパンチラーシステムの開発	中部	名古屋市			8A8-BK-P	1	8	○	○			○								共研
99/06	研究	冷媒液ポンプ利用氷蓄熱式空調システムの開発	中部	名古屋市				1													○	
99/07	福祉・ディサービス	養老町老人福祉センター	中部	岐阜県養老町		70A		1	70	○		○				○						
99/08	特養・老健	オーネスト鳴海老人ホーム	中部	名古屋市緑区		45AT	45BA	2	90	○	○	○		○		○						

納入実績表

納入年月	用途	件名	電力地区	納入場所	水・排湯・地中熱原機種	空気熱源・空水冷機種	氷蓄熱機種	台数	総容量	冷暖房	給湯	床暖房	高温型	氷蓄熱	プール	浴場	排湯熱	井水	地中熱	二次冷媒	その他	
99/09	特養・老健	さわやか長楽荘	中部	岐阜県御嵩町		20A	30BA	3	100	○	○	○		○		○						
99/11	ビル・事務所	トーエネック岡崎支店	中部	愛知県岡崎市		20BATH	45BA	2	65	○	○		○	○								
99/11	特養・老健	南部特別養護老人ホーム	中部	岐阜県金山町		40A	50BA	3	150	○	○	○		○		○						
99/12	ビル・事務所	大洋液化ガス	関東	埼玉県北本市		HC冷媒 15AT		1	15	○				○								HC
99/12	特養・老健	オ・ネスト小牧台	中部	愛知県小牧市		60AT	60BA	2	120	○	○	○		○		○						
99/12	福祉・ディサービス	上石津デイサービスセンター	中部	岐阜県上石津町		30ATH	20BA	2	50	○	○	○	○	◎		○						
99/12	福祉・ディサービス	串原村福祉センター	中部	岐阜県串原村		30ATH	20BA	2	50	○	○	○	○	○		○						
00/01	ホテル	金山町総合ターミナル	中部	岐阜県金山町		75AT	30BA	2	105	○	○	○		○								
00/02	ビル・事務所	中電高根第一発電所	中部	岐阜県高根村	45W			1	45	○												河川
00/02	特養・老健	横浜泉台老人保健施設	関東	横浜市	(スーパーエコシステム)	45AT, 15AT	60AT	3	120	○	○	○	○	○		○					○	
00/03	ビル・事務所	中電豊田営業所	中部	愛知県豊田市		60A		1	60	○												
00/03	ビル・事務所	三越百貨店	中部	名古屋市	(スーパーエコシステム)																○	
00/03	ホテル	鹿島パークホテル	関東	茨城県鹿島町		60AT, 40AT		2	100	○	○											
00/03	温水プール	月見の里プール	中部	静岡県袋井市		105AT×2 90AT	45BA	1	300	○	○	○			○							
00/03	下水道	柴田下水処理場(第二期)	中部	名古屋市南区	90WT			1	90	○												下水
00/03	図書館・美術館	平等院宝物館	関西	京都市		50AT		1	50	○												
00/03	特養・老健	横浜磯子老人保健施設	中部	横浜市	(スーパーエコシステム)	30AT, 15AT	60BA	3	105	○	○	○	○	○		○					○	
00/05	ビル・事務所	都ホテル地下街	中部	名古屋市			180BA 20BAT	2	200	○	○		○	○								
00/05	庁舎	池田町庁舎(蓄熱受託)	中部	岐阜県池田町			180BW	1	180	○				◎								
00/07	庁舎	岩倉市庁舎	中部	愛知県岩倉市			90BA,60BA	2	150	○				◎								

納入実績表

納入年月	用途	件名	電力地区	納入場所	水・排湯・地中熱原機種	空気熱源・空水冷機種	氷蓄熱機種	台数	総容量	冷暖房	給湯	床暖房	高温型	氷蓄熱	プール	浴場	排湯熱	井水	地中熱	二次冷媒	その他	
00/07	病院	津島市民病院 第二期	中部	愛知県津島市			105BAT,105×2,60BA	4	375	○	○			◎		○						
00/08	ビル・事務所	三晃社(蓄熱受託)	中部	名古屋市			135BA	2	135	○				○								
00/08	ビル・事務所	東京銀座資生堂ビル	関東	東京都中央区		105AT, 20ATH	90BA	3	215	○	○		○	○								
00/10	ビル・事務所	中電 岐阜支店	中部	岐阜市美江寺町		40AT		1	40	○	○											
00/10	ビル・事務所	中電 伊那営業所	中部	長野県伊那市			15BW	1	15	○				○								
00/11	ビル・事務所	大永ビル(蓄熱受託)	中部	名古屋市			150BA×2	2	300	○				◎								
00/11	ビル・事務所	中電 東桜会館	中部	名古屋市		75A, 60AT		2	135	○	○		○									
00/11	ビル・事務所	長春市地熱開発	外国	中国 長春市	60BW			1	60	○											○	
00/11	ビル・事務所	下早川コミュニティセンター	東北	新潟県糸魚川市	15W			1	15	○						○		○				
01/01	ビル・事務所	赤羽根町高齢者保健センター	中部	愛知県赤羽根町		30AT	60AT	2	90	○	○	○		○		○						
01/01	ビル・事務所	岩手県環境保健施設	東北	岩手県盛岡市	20BW			1	20	○						○					○	
01/01	特養・老健	カンシャイン美濃白川増築	中部	岐阜県加茂郡		20AT		1	20	○	○	○				○						
01/02	ビル・事務所	守山下水処理場	中部	名古屋市守山区	60W×2			2	120	○												下水
01/02	ビル・事務所	伊勢市重度身体障害者サービスセンター	中部	三重県伊勢市		30AT	20BR	2	50	○	○	○		○		○						
01/02	病院	国立療養所新病院	中部	静岡市			120BR×3	3	360	○				○		○						
01/05	下水道	柴田下水処理場(第三期)	中部	名古屋市南区	60W			1	60	○												下水
01/06	ビル・事務所	中部電力 大町営業所	中部	長野県大町市	10BW			1	10	○											○	
01/06	ビル・事務所	中部電力 技術研究所	中部	名古屋市			20BRユニット	1	20	○				○								
01/06	研究	炭化水素冷媒対応の業務用空調・給湯ヒートポンプの開発研究	中部	名古屋市		5A5-R-PI		1	5	○	○		○									共研
01/06	福祉・デイサービス	デイサービスセンターいさと苑	中部	愛知県豊田市		15AT	30BR	2	45	○	○	○	○	○		○						

納入実績表

納入年月	用途	件名	電力地区	納入場所	水・排湯・地中熱原機種	空気熱源・空水冷機種	氷蓄熱機種	台数	総容量	冷暖房	給湯	床暖房	高温型	氷蓄熱	プール	浴場	排湯熱	井水	地中熱	二次冷媒	その他	
01/06	寮・保養所	中部電力 京都保養所	関西	京都市		60AT		1	60	○	○					○						
01/08	住宅・マンション	住宅	関西	滋賀県長浜市	2RK			2	2	○	○		○							○		
01/09	ビル・事務所	平和町複合施設	中部	愛知県中島郡			120BR, 120BK	2	240	○	○			◎		○						
01/09	庁舎	度会町役場庁舎	中部	三重県度会郡			90BR	1	90	○				○								
01/10	ビル・事務所	中部電力 春日井営業所	中部	愛知県春日井市		45AR		1	45	○												
01/10	ビル・事務所	田原町生涯学習施設	中部	愛知県渥美郡			90BR×2	2	180	○				○		○						
01/10	庁舎	養老消防署	中部	岐阜県養老町			30BR	1	30	○				○							○	
01/10	病院	津島市民病院 第三期	中部	愛知県津島市			150BR	1	150	○				◎		○						
01/10	寮・保養所	中部電力 弁天荘熱源改修	中部	静岡県浜名郡		20RD	30BQ	2	50	○	○			○		○						
01/11	ビル・事務所	中部電力 飯田支店	中部	長野県飯田市			105BR	1	105	○				◎								
01/11	ビル・事務所	中部電力 新名古屋火力発電所 サニーハウス	中部	名古屋市港区	75W15-RR			1	75	○								○				
01/11	ビル・事務所	岡崎ンビックセンター	中部	岡崎市羽根町			80BR	1	80	○				◎								
02/01	ゴルフ場	岡崎トラディション	中部	愛知県岡崎市		75RK	45BR	2	105	○	○		○	○		○						
02/01	ビル・事務所	(株) 地熱	関東	神奈川県足柄上郡	2R			1	2	○										○		
02/01	温水プール	大淀町健康づくりセンター	関西	奈良県吉野郡			80RQ, 40RK	3	120	○	○	○	○		○	○						
02/01	住宅・マンション	住宅供給公社 T邸	東北	岩手県盛岡市	4RK			2	4	○	○		○							○		
02/01	病院	美濃加茂病院	中部	岐阜県美濃加茂市		120R	90BR	2	210	○				○		○						
02/01	病院	横浜泉台病院	関東	横浜市泉区		20RQ, 20RK	45BR	3	85	○	○	○	○	○		○					○	
02/01	病院	三好中央病院	中部	愛知県三好町	30RK	45RQ	60BR	3	135	○	○	○	○	○		○		○			○	
02/03	ビル・事務所	中電新居サービスステーション	中部	静岡県			15A7.5-RB-C	1	15	○				○								

納入実績表

納入年月	用途	件名	電力地区	納入場所	水・排湯・地中熱原機種	空気熱源・空水冷機種	氷蓄熱機種	台数	総容量	冷暖房	給湯	床暖房	高温型	氷蓄熱	プール	浴場	排湯熱	井水	地中熱	二次冷媒	その他	
02/04	研究	セントラル方式高効率氷蓄熱式空調システムの開発研究	中部	名古屋市			H-15A15-BK-C2	1	15	○	○			○								
02/05	特養・老健	博愛長寿苑 美野里	中部	岐阜県不破郡			30-BR×2, 45A-BR	3	105		○			○		○						
02/05	特養・老健	高田福祉施設	中部	三重県津市		120A-RK, 90ARQA		2	210	○	○	○	○			○						
02/05	寮・保養所	レイクサイド丸文	関西	滋賀県坂田郡		75A-RK		1	75	○	○					○						
02/07	住宅・マンション	東邦地水㈱	中部	三重県四日市	3W-RK-A×2			2	6	○	○		○							○		
02/07	浴場・温泉	敦賀市民健康増進施設	北陸	福井市敦賀市			90A-B, 45A-R	2	135	○	○			◎		○						
02/08	融雪・ハウス	㈱高田地研	東北	山形県寒河江市	15W-R-C			1	15											○		
02/09	病院	エンゼル病院	九州	北九州市		45A-CH,30A-RQ, 20A-RK-A	45A-RB	4	140	○	○		○	○		○						
02/10	ビル・事務所	中電技術本部西館空調回収	中部	名古屋市		75A15-RB-C		1	75	○												
02/10	工場	北九州PCB廃棄物処理施設	九州	福岡県北九州市	20W10-CH-C			4	20		○									○		
02/10	工場	碧南火力地域共存水冷チラー	中部	愛知県碧南市	30RK			4	140		○									○		
02/11	ホテル	ホテルトラスティ名古屋栄	中部	名古屋市		60A15-RQ-C×2	60A15-Rb-D	3	170	○	○		○	○								
02/11	研究	東大成層回流水槽	関東	東京都	30W10-R-C	10A10-R-C		2	40	○										○		
02/11	研究	クラレ西条	四国	愛媛県西条市	8W08-C-P 炭化水素冷媒			1	8													
02/11	工場	SONY幸田テック	中部	愛知県岡崎市	90W-R			1	90	○										○		
02/11	病院	中江接骨デイケアセンター	関西	滋賀県犬山郡		20A10-RQ-C	20A10-BQ-C	2	40	○	○		○	○		○						
02/12	ビル・事務所	青森新福舟社空調・融雪	東北	青森県中津軽郡	20W20d-RH-C			1	20	○										○		融雪
02/12	融雪・ハウス	㈱日伸テクノ	北海道	札幌市	6W3-H-C			1	6											○		融雪
03/01	ビル・事務所	福井県教育センター	北陸	福井県福井市	20W20d-R-C			1	20	○										○		
03/03	ビル・事務所	姫路電力㈱	関西	兵庫県姫路市			30A15-BC-C, 30A15-B-C	2	60	○				○								

納入実績表

納入年月	用途	件名	電力地区	納入場所	水・排湯・地中熱原機種	空気熱源・空水冷機種	氷蓄熱機種	台数	総容量	冷暖房	給湯	床暖房	高温型	氷蓄熱	プール	浴場	排湯熱	井水	地中熱	二次冷媒	その他	
03/03	ビル・事務所	中電大垣営業所	中部	岐阜県大垣市			45W15-RB-C	1	45	○			○	○				○				
03/03	給食センター	学校給食共同調理場	中部	岐阜県高山市			45A-RBK	1	45	○	○			○								
03/03	研究	東京大学地熱実験	関東	東京都	2W2-R-C			1	2	○									○			
03/05	ビル・事務所	中京テレビ	中部	名古屋市			30A15-BH,60A-B	2	90	○				◎								
03/05	特養・老健	かさほら陶生苑	中部	岐阜県土岐市笠原町		60A15-RQ, 30A15-RK	60A15-RB	3	150	○	○	○	○	○		○						
03/05	浴場・温泉	飛騨川温泉 しみずの湯	中部	岐阜県萩原町	100W,80W30D-HK-D 排湯熱熱源			2	180	○	○	○	○			○	○					○
03/10	研究	秋田大学地中熱	東北	秋田県鷹栖町	1.5W1.5-R-C			1	1.5	○									○			
03/10	住宅・マンション	小牧某住宅1	中部	愛知県小牧市	2W2-R-C			1	2	○									○			
03/10	住宅・マンション	小牧某住宅2	中部	愛知県小牧市	2W2-R-C			1	2	○									○			
03/11	温水プール	西紀運動公園プール	関西	兵庫県篠山市	90W,60W,30W			3	180	○	○		○						○			
03/11	特養・老健	厚医会特養アイリス	関東	東京都日野市	20W-RC,30X-RQ-C	30A10-K-A		3	80	○	○		○			○			○			
03/11	融雪・ハウス	北海道樺戸郡白町	北海道	北海道樺戸郡白町	15W15-R-C2			1	15	○									○			融雪
03/12	特養・老健	南生苑	中部	愛知県名古屋市		75A15-RQ-C, 25A12.5-RQ-D2	60A15-RB-C	3	155	○	○	○	○	○		○						
04/03	ビル・事務所	まちなか情報センター	東北	青森県弘前市	15W15-R-C			1	15	○									○			
04/03	研究	農林総合センター	東北	青森県西津軽郡	30W30d-H-C			1	30	○									○			
04/03	融雪・ハウス	3.3.2号富士見町撫牛子線	東北	青森県弘前市	30W30d-H-C			1	30										○			融雪
04/04	温水プール	袖ヶ浦健康づくり支援センター	関東	千葉県袖ヶ浦市	120W30d-H-C	60X30d-H-A		2	180	○	○		○		○	○			○			
04/05	ビル・事務所	秋田山王中学校	東北	秋田県秋田市	60W30d-R-C2			1	60	○									○			
04/05	住宅・マンション	マイホームプランナー	関東	東京都八王子市	04W02-RK-D			1	4	○	○								○			
04/05	特養・老健	特老ゆのきがわ	中部	三重県不破郡		45A15-R-C2	60A15-RB-C2	2	105	○	○	○	○	○								

納入実績表

納入年月	用途	件名	電力地区	納入場所	水・排湯・地中熱原機種	空気熱源・空水冷機種	氷蓄熱機種	台数	総容量	冷暖房	給湯	床暖房	高温型	氷蓄熱	プール	浴場	排湯熱	井水	地中熱	二次冷媒	その他
04/06	特養・老健	清明庵	北海道	北海道札幌市	15W15-R-C			1	15	○									○		
04/08	ビル・事務所	東久彌大日本厚生棟	中部	愛知県丹羽郡	40X8-RK-D2	30A15-RQ-C2, 45X15-R-C2		3	115	○	○							○			
04/08	工場	昭和シェル石油㈱ 三重プラント	中部	三重県		10A10-K-D2		1	10	○											
04/09	温泉旅館・ホテル	星のや 軽井沢 (クリークサイド)	中部	長野県北佐久郡	75W25d-HK-D2, 25W25d-H-D2		50W25d-BK-D2	3	150	○	○	○	○	○		○	○	○	○		
04/09	温泉旅館・ホテル	星のや 軽井沢 (ヒルサイド)	中部	長野県北佐久郡	25W25d-HK-D2, 50W25d-HK-D2×2			3	125	○	○	○	○			○	○	○	○		
04/09	温泉旅館・ホテル	星のや 軽井沢 (ヒルサイド)	中部	長野県北佐久郡	25W25d-H-D2, 50W25d-HH-D2×2			3	125	○	○	○	○			○	○	○	○		
04/10	ビル・事務所	海上地区愛知県館	中部	愛知県瀬戸市			75A15-RB-C2	1	75	○				○							
04/10	温水プール	吉田町温水プール	中国	広島県	120W30d-CH-C2, 50W25d-CHK-D2			2	170	○	○		○		○	○			○		
04/10	特養・老健	川口結いの家	中部	愛知県碧南市		75A15-RK,RQ-C2, 75A15-R-C2	60A15-RB-C2	3	210	○	○	○	○	○		○					
04/10	特養・老健	特老 かきつばたの里	中部	愛知県名古屋		H-75A15-RK,RQ-D, H-36A18-R-C	H-36A18-R,RB-C1	3	147	○	○	○	○	○		○				○	
04/10	融雪・ハウス	町道横町線融雪	東北	秋田県阿仁町	50W10-H-C2			1	50										○		融雪
04/11	ビル・事務所	北海電気工事 倶知安営業所	北海道	北海道倶知安町	1.5W1.5-R-C			1	1.5	○									○		
04/11	ビル・事務所	未来技術研究所 軽井沢保養所	中部	長野県北佐久郡	25W25d-HK-D2			1	25	○	○							○			
04/11	融雪・ハウス	泊村	北海道	古宇郡泊村	25W10.15-H-C2			1	25										○		融雪
04/12	温水プール	兵庫県朝来町生涯学習施設	関西	兵庫県朝来町	50W25d-CH-D2,50W25d- CH-D2,100W20d-RK-A2			3	200	○	○		○		○				○		
04/12	工場	YBM岸山工場	九州	佐賀県	10W10-R-C2			1	10	○									○		
04/12	住宅・マンション	T邸	中国	広島県三次町	03W1.5-HH,H-D			1	3	○	○								○		
04/12	住宅・マンション	Y邸	関西	大阪府枚方市	04W02-R,H-C,D			1	4	○	○								○		
05/01	浴場・温泉	付知峽倉屋温泉 おんぼいの湯	中部	岐阜県付知町	120W30-R,H-C,D			1	120	○	○	○	○			○	○				
05/02	ビル・事務所	大阪府立国際児童文学館	関西	大阪府吹田市	10W10-R-C			1	10	○									○		

納入実績表

納入年月	用途	件名	電力地区	納入場所	水・排湯・地中熱原機種	空気熱源・空水冷機種	氷蓄熱機種	台数	総容量	冷暖房	給湯	床暖房	高温型	氷蓄熱	プール	浴場	排湯熱	井水	地中熱	二次冷媒	その他		
05/02	研究	温度成層型氷蓄熱槽実験	中部	愛知県名古屋			18A18-I-C	1	18					○									
05/02	融雪・ハウス	笹尾山トンネル西坑口融雪	中部	岐阜県関ヶ原		10A5-H-C		1	10	○												融雪	
05/03	その他	ゴミ焼却炉加熱冷却	中部	岐阜県小牧市		20A10-R-D		1	20	○													
05/05	工場	神内ファーム21	北海道	北海道	15W15-R-C			1	15	○												○	
05/06	ビル・事務所	札幌市中学校	北海道	北海道札幌市	02W02-H-C			1	2	○												○	
05/06	浴場・温泉	セントピアあわら	北陸	福井県芦原町		32A8-RK-D		4	32	○	○					○							
05/10	図書館・美術館	奥田元宋・小由女美術館	中国	広島県三次市	30W30d-CH-C2			1	30	○												○	
05/10	温水プール	玉幡公園総合屋内プール	関東	山梨県甲斐市	H-62.5W12.5-RK-D H-60W15-CH-C			2	122.5	○	○				○							○	
05/10	浴場・温泉	阿下喜温泉あじさいの里	中部	三重県いなべ市	60W-30d-HK-D1×2			2	120	○	○		○			○	○						
05/10	ビル・事務所	芝浦スクエアビル	関東	東京都港区芝浦	60W-30t-H-A			1	60		○		○									暖房 排熱	
05/10	浴場・温泉	バーデンパークSOGI	中部	岐阜県土岐市曾木町	75W12.5-HK HQ-D	30A15-HQ-D 45A15-HQ-D 60A15-RK-D		1	210	○	○		○				○						
05/11	教育・文化	札幌市立大学	北海道	北海道札幌市	20W20d-H-C			1	20	○												○	
05/11	融雪・ハウス	あかしあの郷	東北	秋田県鹿角郡	20W20d,15W-H-C			1	35													○	融雪
05/12	工場	北海道計器工業	北海道	北海道札幌市	45W30d 15-R-C			1	45	○												○	
05/12	住宅・マンション	S邸	北海道	北海道長沼町	3W3-R-C			1	3	○												○	
05/12	ホテル	ホテルメッツ福島	東北	福島県福島市		30X15-RK-D 45A15-RK-D1×2	30A15-IH-C	4	150	○	○		○	○								○	
05/12	工場	日本IBM大和事務所	関東	神奈川県大和市		45A15-CH-C×2 60A15-CH-C		3	150	○	○												
05/12	教育・文化	北海商科大学	北海道	札幌市豊平区	15W15t-R-C			1	15	○												○	
06/01	その他	リゾナーレ小淵沢スケートリンク	関東	山梨県北巨摩郡	54W54t-B-C			1	54								足湯					○	リンク
06/02	店舗	えこりん村 ガーデンセンター	北海道	北海道恵庭市	60W30d-CH-C			1	60	○												○	

納入実績表

納入年月	用途	件名	電力地区	納入場所	水・排湯・地中熱原機種	空気熱源・空水冷機種	氷蓄熱機種	台数	総容量	冷暖房	給湯	床暖房	高温型	氷蓄熱	プール	浴場	排湯熱	井水	地中熱	二次冷媒	その他	
06/02	教育・文化	えこりん村 北牧場	北海道	北海道恵庭市	20W20d-CH-C			1	20	○									○			
06/02	工場	INAX金山商品評価センター	中部	愛知県常滑市		30A15-CH-D		1	30	冷房	○		○									
06/02	その他	S邸	関東	埼玉県さいたま市	2W2-RK-C			1	2	○	○									○		
06/02	その他	藤島建設モデルハウス	関東	埼玉県さいたま市	3W3-RK-C			1	3	○	○									○		
06/02	その他	積水ハウス	関東	東京都国立市	ZP-3 1.5W1.5-H-C			1	4.5	○		○						○				マルチ
06/02	教育・文化	犬山里山学センター	中部	愛知県犬山市	ZP-5			1	5	○									○			マルチ
06/03	その他	石友ホーム	北陸	石川県金沢市	3W3-RK-C			1	3	○	○								○			
06/03	店舗	えこりん村 らくだ軒	北海道	北海道恵庭市	30W30d-CH-C	15A15-C-C		1	45	○									○			
06/03	店舗	えこりん村 天満食堂	北海道	北海道恵庭市	30W30d-CH-C	15A15-C-C		1	45	○									○			
06/03	教育・文化	東京大学柏キャンパス	関東	千葉県柏市	1.5W1.5-R-C			1	1.5	○									○			
06/03	教育・文化	遠矢地域交流センター	北海道	北海道釧路町	12W12-R-C			1	12	○									○			
06/05	その他	アトム建築研究所・展示場	東北	岩手県盛岡市	3W3-RK-C			1	3	○	○								○			
06/06	研究	産業技術総合研究所	関東	茨城県つくば市	1.5W1.5-R-C			1	1.5	○									○			
06/06	その他	積水ハウス	関東	茨城県古河市	ZP-3.2			1	3.2	○		○						○				マルチ
06/08	工場	ワイテック海田工場	中国	広島県安芸郡	105W30d-R-C			1	105	○								○				
06/08	ビル・事務所	薩田ビル	関東	東京都文京区	02W02-R-C			1	2	○									○			
06/09	ホテル	ホテルシャトレース	中部	静岡県静岡市	20W20d-K-C			1	20		○							○				
06/10	下水道	中島処理場	中部	愛知県豊橋市	20W20d-R-C			1	20	○												下水
06/11	温泉旅館・ホテル	老神温泉 伍楼閣	関東	群馬県沼田市	25W25d-H-D			1	25				○			○	○					
06/11	下水道	伝馬町下水処理場	中部	愛知県熱田区	90,60,40WT			3	190	○												下水

納入実績表

納入年月	用途	件名	電力地区	納入場所	水・排湯・地中熱原機種	空気熱源・空水冷機種	氷蓄熱機種	台数	総容量	冷暖房	給湯	床暖房	高温型	氷蓄熱	プール	浴場	排湯熱	井水	地中熱	二次冷媒	その他
06/11	工場	本田 鷹栖ブルービンググラウンド	北海道	北海道旭川市	50W25d-R-C 20W20d-HH-C			2	70	○	○								○		
06/11	工場	INAX性能評価センター	中部	愛知県常滑市	140W40T-H-A			1	140												プロセス
06/12	工場	㈱アレフ北海道工場	北海道	北海道恵庭市	60W30d-IK-C ZP-12×2,ZP-08			4	92	○	○			○						○	浄化槽
06/12	ビル・事務所	IBL三笠研究所	北海道	北海道三笠市	10W10-R-C			1	10	○										○	
06/12	温泉旅館・ホテル	猪の倉温泉	中部	三重県津市	60W30d-RK-D	45A15-00-D×5 30A15-RQ-D		7	315	○	○		○			○	○				
06/12	庁舎	釧路消防署	北海道	北海道釧路市	20W20d-H-C			1	20	○										○	
07/02	温泉旅館・ホテル	湖畔の宿 洞爺 かわなみ	北海道	北海道壮瞥町	50W25d-HK-A			1	50	○	○										○
07/03	温水プール	22世紀の丘公園	中部	静岡県掛川市		75A15-HK-D×2		2	150		○				○						
07/03	病院	船橋市立リハビリテーション病院	関東	千葉県船橋市	20W20d-R-C			1	20	○										○	
07/03	温水プール	豊田市井上公園温水プール	中部	愛知県豊田市		50A12.5-RK(Q)-D×2 105A15-CH-C×2		4	310	○	○		○		○						
07/04	住宅・マンション	森川建築事務所	東北	秋田県八郎潟町	02W02-RK-C			1	2	○	○	○								○	融雪
07/05	教育・文化	東京大学千葉実験所	関東	千葉県千葉市	02W02-R-C			1	2	○										○	
07/05	ホテル	ホテルグランスパアベニュー	九州	福岡県朝倉市	90W30d-HQ-D, 75W25d-HK-A			2	165	○	○		○			○	○				
07/08	浴場・温泉	白老旭化成団地温泉管理組合	北海道	北海道白老町	13W13d-H-A			1	13				○			○	○				
07/08	温泉旅館・ホテル	旭岳温泉 湯元 湧駒荘	北海道	北海道東川町	60W20d-HK-A			1	60		○	○	○			○	○				
07/08	教育・文化	南信濃地域交流センター	中部	長野県飯田市	50W25d-R-C			1	50	○		○								○	
07/08	教育・文化	東北大学NICHe 地中熱利用システム	東北	宮城県仙台市	1.5W1.5-RH-C			1	1.5	○										○	融雪
07/09	特養・老健	ザ・サンシャイン上越	東北	新潟県上越市	40W40t-K-A			1	40		○		○							○	
07/11	教育・文化	パルティール白壁迎賓館	中部	愛知県名古屋		25A12.5-K-A ×2		2	50		○		○								
07/12	ビル・事務所	信金中央金庫厚木センター	関東	神奈川県厚木市	16W16d-H-A			1	16		○		○								排熱

納入実績表

納入年月	用途	件名	電力地区	納入場所	水・排湯・地中熱原機種	空気熱源・空水冷機種	水蓄熱機種	台数	総容量	冷暖房	給湯	床暖房	高温型	水蓄熱	プール	浴場	排湯熱	井水	地中熱	二次冷媒	その他		
07/12	浴場・温泉	やなぎ湯	関東	東京都北区		20A10-K-C, 30A10-RK-C		2	50	○	○												
07/12	特養・老健	フローラさいせい	東北	山形県山形市	30W30d-RK-D×2			2	60	○	○		○					○					
08/01	教育・文化	釧路町釧望やすらぎの郷	北海道	北海道釧路町	10W10-R-C			1	10	○										○			
08/01	特養・老健	ロータス音更	北海道	北海道音更町	60W30d-R-C			1	60	○										○			
08/02	研究	東京大学生産技術研究所 千葉実験所	関東	千葉県稲毛区		ZP-XES280-T		1	10	○										○			
08/02	病院	恵佑会札幌病院	北海道	北海道札幌市	120W30d-R-D, 90W30d-R-D			1	210	○			○						○	○			
08/03	温泉旅館・ホテル	洞爺湖温泉 大和旅館	北海道	北海道洞爺湖町	13W13d-HK-A			1	13	○	○	○	○				○						
08/03	温水プール	湯ったりりな昼神	中部	長野県阿智村		45A15-H-C		1	45						○								
08/03	温泉旅館・ホテル	天空の城 三宜亭	中部	長野県飯田市	20W20d-H-D			1	20							○	○						
08/03	その他	登別地獄谷展望台公衆トイレ	北海道	北海道登別市	8W8-RK-D			1	8	○	○	○								○			
08/05	温泉旅館・ホテル	ユルイの宿 恵山	中部	長野県阿智村		62.5A12.5-RK-D		1	62.5	○	○		○										
08/06	浴場・温泉	小菅の湯	関東	山梨県小菅村	50W25d-HK-A	12.5A12.5-RK-A 62.5A12.5-RK-A		3	125	○	○		○			○	○						
08/07	研究	鹿島技術研究所 飛田給研究センター	関東	東京都調布市	30W30d-R-D			1	30	○			○							○			
08/07	工場	シミズ工業	中部	愛知県刈谷市	150W25d-H-A 125W25d-H-A			2	275				○										○
08/07	店舗	イーアス札幌	北海道	北海道札幌市	ZP-WS1005-T×2			2	72	○										○			
08/08	浴場・温泉	多気の湯	中部	三重県多気町	75W25d-HK-A	75A12.5-HK-A ZP-AB670K-T×6		8	294	○	○		○			○	○						
08/08	病院	恵佑会札幌病院	北海道	北海道札幌市	150W30d-R-D			1	150	○			○							○	○		
08/09	教育・文化	阿寒湖まりむ館	北海道	北海道釧路市	20W20d-R-C 15W15-R-C			2	35	○										○			温泉熱
08/09	ビル・事務所	信金中央金庫厚木センター	関東	神奈川県厚木市	16W16d-H-A			1	16		○		○										排熱
08/10	浴場・温泉	弥生の湯	九州	熊本県荒尾市	120W30D-H-D			1	120	○	○		○			○	○						

納入実績表

納入年月	用途	件名	電力地区	納入場所	水・排湯・地中熱原機種	空気熱源・空水冷機種	氷蓄熱機種	台数	総容量	冷暖房	給湯	床暖房	高温型	氷蓄熱	プール	浴場	排湯熱	井水	地中熱	二次冷媒	その他	
08/10	教育・文化	吹田市青少年野外活動センター	関西	大阪府吹田市	ZP-WS224-T			1	8	○									○			
08/10	ビル・事務所	一番町笹田ビル	関東	東京都千代田区		ZP-XES560-T		1	20	○									○			
08/11	工場	中央精機	中部	愛知県豊田市	12.5W12.5-H-A			1	12.5				○									○
08/11	融雪・ハウス	赤平オーキッド	北海道	北海道赤平市	135W45t-R-D×2			2	270	○			○									○
08/11	教育・文化	南河原こども文化センター	関東	神奈川県川崎市		ZP-XS280-T ZP-AS280-T		2	20	○										○		
08/12	工場	NTN金剛製作所	関西	大阪府河内長野市		45A15-H-C 30A15-H-C×2		3	105													○
08/12	浴場・温泉	立科温泉 権現の湯	中部	長野県立科町	25W25d-HH-A 50W25d-HK-A×2			3	125	○	○		○						○			
08/12	温泉旅館・ホテル	緑翠亭 景水	中部	長野県大町市	90W30d-RK-D、60W30d-RK-D 90W30d-CH-D、20W20d-H-A			4	260	○	○		○						○			
08/12	病院	映寿会 みらい病院	北陸	石川県金沢市	75W25d-RK-A			1	75	○	○		○									○
08/12	温泉旅館・ホテル	ホテルサンバレー伊豆長岡	関東	静岡県伊豆の国市		30A15-CQ-D×2		2	60	○	○		○									
08/12	病院	済生会山形済生病院	東北	山形県山形市	30W30d-RK-D			1	30	○	○		○									○
09/1	工場	トヨタ自動車 堤工場	中部	愛知県豊田市	20W20d-H-A			1	20				○									○
09/1	庁舎	八峰町新庁舎	東北	秋田県八峰町	75W30d,15-R-C			1	75	○												○
09/1	教育・文化	森村学園	関東	横浜市緑区	108W36d,-RH+H-C			1	108	○	○	○			○							○
09/2	温泉旅館・ホテル	たんげの湯 美郷館	関東	群馬県中之条町	45W15-H-D			1	45		○		○									○
09/2	工場	サークルクリーン	北海道	札幌市南区	60W30d-H-D			1	60	○	○		○									○
09/2	温泉旅館・ホテル	阿寒遊久の里 鶴雅	北海道	北海道釧路市阿寒町	112.5W12.5-R-A			1	112.5	○			○									○
09/3	店舗	すき家1国戸塚店	関東	横浜市戸塚区	ZP-WE335K-T 04W02-K-A			2	16	○	○		○									○
09/3	浴場・温泉	川治温泉 薬師の湯	関東	栃木県日光市	40W20d-HK-A×2			2	80		○		○									○
09/4	ホテル	マンスリーホテルアベニュー	九州	福岡県朝倉市	20W20d-HK-A			1	20	○	○		○									○

納入実績表

納入年月	用途	件名	電力地区	納入場所	水・排湯・地中熱原機種	空気熱源・空水冷機種	氷蓄熱機種	台数	総容量	冷暖房	給湯	床暖房	高温型	氷蓄熱	プール	浴場	排湯熱	井水	地中熱	二次冷媒	その他	
09/5	特養・老健	リバーサイド川島園	中部	岐阜県各務原市		25A12.5-RK-A×2		2	50	○	○		○									
09/6	ビル・事務所	帯広信用金庫	北海道	北海道帯広市	ZP-WE670-T×4			4	96	○									○			
09/7	工場	ポーラ化成工業	中部	静岡県袋井市	6.5W6.5-A-H			1	6.5	○			○									デシカント
09/7	庁舎	京都市伏見区総合庁舎	関西	京都市伏見区	108W36d-R-C			1	108	○								○				
09/7	研究	東京大学生産技術研究所 千葉実験所	関東	千葉市稲毛区	02W02-K-C	02A02-R-C		2	4		○								○			
09/7	ビル・事務所	西新宿六丁目西部地区 熱供給センター	関東	東京都新宿区	16W16d-H-A×2 10W10-H-A×2			4	52		○		○									冷却塔 排熱
09/8	温泉旅館・ホテル	星のや 京都	関西	京都市西京区	25W25d-H-A	ZP-AE560K-T×4 25A12.5-K-A		6	130	○	○		○									浄化槽
09/8	ホテル	ホテルアテネ	関東	神奈川県大和市	20W10-H-D			1	20		○		○					○				
09/8	温水プール	アスカスポーツ こいけ店	中部	愛知県豊橋市		30A15-CH-C 25A12.5-RK-D×2		3	80	○	○		○		○							
09/9	ビル・事務所	箱崎地区熱供給センター	関東	東京都中央区	13W13d-H-A×2			2	26		○		○									冷却塔 排熱
09/9	浴場・温泉	弁天湯	関東	東京都台東区		20A10-H-C		1	20		○											
09/10	教育・文化	福岡大学附属大濠高等学校	九州	福岡市中央区	15W15-R-C			1	15	○									○			
09/10	融雪・ハウス	プリムローズ白岳	中部	長野県白馬村	15W15-H-C			1	15									○				融雪
09/10	庁舎	北消防署新琴似出張所	北海道	札幌市北区	12W12-H-C ZP-WS280-T			2	22	○									○			
09/10	浴場・温泉	松原天然温泉 You, ゆ〜	関西	大阪府松原市	75W25d-HK-A ZP-WE670K-T×2 ZP-WE335K-T			4	135	○	○		○			○	○					
09/10	ビル・事務所	ユアテック仙台南営業所	東北	宮城県名取市		ZP-XS280-T		1	10	○									○			
09/10	温水プール	アルコ清洲	中部	愛知県清州市		60A10-RK-A 60A10-RQ-C 70A10-RH-C		3	190	○	○		○		○	○						
09/11	浴場・温泉	サンフラワーパーク北竜温泉 (保養センター棟)	北海道	北海道北竜町	75W25d-HQ-A 54W36d+18-R-C 25W25d-HK-A			3	154	○	○		○			○	○					
09/11	温泉旅館・ホテル	サンフラワーパーク北竜温泉 (ホテル棟)	北海道	北海道北竜町	25W25d-RK-A 28W18+10-R-C			2	53	○	○	○	○				○					
09/11	工場	三菱ふそう EOL工場	関東	神奈川県川崎市	15W15-R-C			1	15	○									○			

納入実績表

納入年月	用途	件名	電力地区	納入場所	水・排湯・ 地中熱原機種	空気熱源・ 空水冷機種	水蓄熱機種	台数	総容量	冷暖房	給湯	床暖房	高温型	氷蓄熱	プール	浴場	排湯熱	井水	地中熱	二次冷媒	その他	
09/11	浴場・温泉	千手温泉 千年の湯	東北	新潟県十日町市	25W25d-Q-A 12.5W12.5-K-A			2	37.5	○	○						○					
09/11	ビル・事務所	東京電力富士吉田営業センター	関東	山梨県富士吉田市	20W20d-R-C 16W16d-RH-A			2	36	○	○		○					○				
		――以上――																				